



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0720/01/2012

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Systemy instalacyjne turatec multi PE-RT/Al/PE-RT oraz złączki alpex duo (system 2004), alpex plus i alpex L**

Zawierający / containing: polietylen, aluminium, PPSU, mosiądz

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania ciepłej wody oraz zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

FRAENKISCHE ROHRWERKE GEBR. KIRCHNER GmbH & Co. KG
D-97486 Koenigsberg
Hellinger Strasse 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FRAENKISCHE ROHRWERKE GEBR. KIRCHNER GmbH & Co. KG
D-97486 Koenigsberg
Hellinger Strasse 1, Niemcy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-09-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-09-25
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 września 2012

The date of issue of the certificate: 25th September 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady